

Villkor för användning av Quickphos 56% GE

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
	Tomma lager- utrymmen	Mot insekts- angrepp	Gasning		1			50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 5–14 dagar.	
Inlagring av spannmål, torkad frukt, torkade grönsaker och oljefrön	Inomhus	Mot insekts- angrepp	Gasning		1		7	50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 5–14 dagar. Produkten får inte komma i direkt- kontakt med föda eller foder.	
Inlagring av torkade baljväxter	Inomhus	Mot insekts- angrepp	Gasning		1			50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 5–14 dagar. Gäller ej torkade ärter. Produkten får inte komma i direkt- kontakt med föda eller foder.	
Spannmål för utskeppning	Inomhus	Mot insekts- angrepp	Gasning		1		7	50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 21 dagar. Produkten får inte komma i direkt- kontakt med föda eller foder.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Information	Räddningstjänsten på orten ska meddelas minst 24 timmar innan behandlingen påbörjas, om inte stationär gaskammare används. Närvarande på platsen ska informeras om vilka säkerhetsregler som gäller. I förekommande fall ska vaktbolag informeras om att behandling pågår.		
Skyddszon	En skyddszon runt det behandlade utrymmet på minst 5 meter ska upprättas. Fosfinkoncentrationen får aldrig överstiga 0,01 ppm utanför skyddszone. Vid behov ska zonen utökas. Skyddszone samt det behandlade utrymmet ska spärras av så att obehöriga inte kan komma in i skyddszone eller det behandlade utrymmet. Endast de personer som arbetar med gasning eller arbetsuppgifter som följer av gasningen får befinna sig i skyddszone eller det behandlade utrymmet. Efter avslutad behandling får avspärrningen hävas först när fosfinkoncentrationen i det behandlade utrymmet och i skyddszone är under 0,01 ppm och eventuella rester av produkten avlägsnats från utrymmet.		
Varningsanslag	Skyddskläder, skyddshandskar, samt andningsskyddsutrustning ska användas vid hantering av produkten samt då man befinner sig i det behandlade utrymmet eller inom skyddszone. Andningsskydd ska minst motsvara helmask med kombinationsfilter EN14387 B2P3. Ytterligare skydd kan krävas, hänsyn ska tas till omständigheterna på plats samt mängd fosfin och produktdamm. Vid applicering av produkten samt vid hantering av rester av produkten efter slutförd behandling, ska tättslutande skyddsglasögon användas.		
Personlig skyddsutrustning	Skyddskläder, skyddshandskar, samt andningsskyddsutrustning ska användas vid hantering av produkten samt då man befinner sig i det behandlade utrymmet eller inom skyddszone. Andningsskydd ska minst motsvara helmask med kombinationsfilter EN14387 B2P3. Ytterligare skydd kan krävas, hänsyn ska tas till omständigheterna på plats samt mängd fosfin och produktdamm. Vid applicering av produkten samt vid hantering av rester av produkten efter slutförd behandling, ska tättslutande skyddsglasögon användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.		X
Kontroll av utrymmen innan behandling	Säkerställ att inga människor eller djur, som inte ska bekämpas, uppehåller sig i utrymmet där gasning ska utföras.		
Temperatur och luftfuktighet vid behandling	Produkten får inte användas om temperaturen understiger 10 °C. Produkten får inte användas om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.		

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Krav på mätning och dokumentation	Fosfinkoncentrationen ska övervakas i det behandlade utrymmet och i skyddszonen under behandlingen. Mätvärden och vidtagna skyddsåtgärder ska dokumenteras och förvaras tillsammans med övrig dokumentation om behandlingen		